INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: E6-15-000034_0

LABORATORIO FCC AQUALIA DELEGACIÓN BALEAR
C/ NÁPOLES SN
07840 - Santa Eulalia del Río
Teléfono: 971 339860 Fax:

Control analítico bajo Certificado de Registro de Empresa nº ER-0111/1997 de AENOR (UNE-EN ISO 9001:2008)

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**FCC-FCC-AQUALIA MURO**	Teléfono:	**971 53 70 86**
Población:	**Muro**	Fax:	**971 53 70 86**
Dirección:	**Calle Lluís Carreras nº 22, Bajos.**	Provincia:	**Illes Balears**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**AGUA DE CONSUMO**
Municipio:	**MURO**
Tipo P.Muestreo:	**DEPOSITO**
Punto Muestreo:	**DEPOSITO SA RIBA /**
Fecha de Toma:	**19/01/2015**
Recogida por:	**PERSONAL SERVICIO MURO**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/01/2015**
Fecha Inicio:	**20/01/2015**
Fecha Final:	**27/01/2015**
Cod. P.M.:	**11073**
Registro Nº:	**34**
Tipo Análisis:	**ANÁLISIS DE CONTROL**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

Cloro Libre: 0,48 mg/l;

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	Pnt-aq-Ibiza-BCEC(1) Ecoli	µg/l	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	Pnt-aq-Ibiza-Clostridium(1)	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	Pnt-aq-Ibiza-NO3-(1)	mg/l	38,0		50,0
BACTERIAS COLIFORMES	Pnt-aq-Ibiza-BCEC(1)	UFC/100 ml	0		0
RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	pnt-aq-germenes-ibiza-01-01	UFC/1 ml	0		100
AMONIO	Pnt-aq-Ibiza-NH4+(1)	mg/l	< 0,1		0,5
CLORO LIBRE RESIDUAL	Dato Aportado por el Cliente (Cloro) E6	mg/l	0,48		1,00
CLORURO	Pnt-aq-Ibiza-Cloruros(1)	mg/l	118		250
COLOR	Pnt-aq-Ibiza-Color(1)	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	Pnt-aq-Ibiza-conductividad(1)	µS/cm A 20ºC	1.157		2.500
OLOR	olor	Ind. Dil.	1		3
PH	Pnt-aq-pH-Ibiza-01-01	Unidades pH	7,56		6,50 _ 9,50
SABOR	Sabor	Ind. Dil.	1		3
TURBIDEZ	Pnt-aq-ibiza-Turbidez(1).	UNF	0,15		5,00

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/02/2015

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ FAJARDO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico