

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: E6-15-000856_0

LABORATORIO FCC AQUALIA DELEGACIÓN BALEAR

C/ NÁPOLES SN

07840 - Santa Eulalia del Río

Teléfono: 971 339860 Fax:

Control analítico bajo Certificado de Registro de Empresa nº ER-0111/1997 de AENOR (UNE-EN ISO 9001:2008)

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-FCC-AQUALIA MURO

Teléfono: 971 53 70 86

Población: Muro

Fax: 971 53 70 86

Dirección: Calle Lluís Carreras nº 22, Bajos.

Provincia: Illes Balears

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: AGUA DE CONSUMO

Municipio: MURO

Tipo P.Muestreo: DEPOSITO

Punto Muestreo: DEPOSITO SA RIBA /

Fecha de Toma: 21/09/2015

Recogida por: PERSONAL SERVICIO MURO

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 22/09/2015

Fecha Inicio: 22/09/2015

Fecha Final: 25/09/2015

Cod. P.M.: 11073

Registro Nº: 856

Tipo Análisis: ANÁLISIS DE CONTROL

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

Cloro Libre: 0,61 mg/l;

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	Pnt-aq-Ibiza-BCEC(1) Ecoli	µg/l	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	Pnt-aq-Ibiza-Clostridium(1)	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	Pnt-aq-Ibiza-NO3-(1)	mg/l	45,0		50,0
BACTERIAS COLIFORMES	Pnt-aq-Ibiza-BCEC(1)	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	pnt-aq-germenes-ibiza-01-01	UFC/1 ml	0		100
AMONIO	Pnt-aq-Ibiza-NH4+(1)	mg/l	< 0,1		0,5
COLOR LIBRE RESIDUAL	Dato Aportado por el Cliente (Cloro) E6	mg/l	0,61		1,00
CLORURO	Pnt-aq-Ibiza-Cloruros(1)	mg/l	132		250
COLOR	Pnt-aq-Ibiza-Color(1)	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	Pnt-aq-Ibiza-conductividad(1)	µS/cm A 20°C	1.088		2.500
OLOR	olor	Ind. Dil.	1		3
PH	Pnt-aq-pH-Ibiza-01-01	Unidades pH	7,74		6,50 _ 9,50
SABOR	Sabor	Ind. Dil.	1		3
TURBIDEZ	Pnt-aq-ibiza-Turbidez(1).	UNF	< 0,15		5,00

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:25/09/2015

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ FAJARDO